



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification

CERTIFICAT



VENTILATION MECANIQUE CONTROLE *Controlled Mechanical Ventilation*

Délivré à / *granted to*

UNELVENT
ZI Av. Côte Vermeille
66300 THUIR
FRANCE

Pour les produits suivants / *For the following products*

Groupe de ventilation simple flux
Simple exhaust self regulating unit

**AEROPLAST
SIROC3**

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :
RODIN
Calle Besalú, s/n
08570 TORELLO (Barcelona)
ESPAGNE

**Ce certificat est délivré par CERTITA dans les conditions fixées par les règles de certification
NF 205 Ventilation Mécanique Contrôlée**

**En vertu de la présente décision notifiée par CERTITA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus**

*This certificate is issued by CERTITA according to the certification rules NF 205 Controlled Mechanical Ventilation
On the strength of the present decision notified by CERTITA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for
the
afore mentioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification*



Date de début de validité : 14/11/2012
Effective date : 11/14/2012

Date de fin de validité : 30/05/2016
Expiry date : 05/30/2016

Etabli à Courbevoie, le 21/05/2013

Pour CERTITA
Le Président

François-Xavier BALL

Certificat CERTITA N°: **09.013.1
BA 016**

CERTITA SAS Société par actions simplifiée au capital de 40 000 € - 513 133 637 RCS Nanterre
39-41, rue Louis Blanc – 92400 COURBEVOIE – Téléphone 33 (0)1 47 17 64 85 – Télécopie 33 (0)1 47 17 62 45

Annexe au certificat n° 09.013.1 de la société UNELVENT

Marque : AEROPLAST
Référence : SIROC3

Nombre de piquage cuisine : 1
Nombre de piquage sanitaire 15 m³/h : 2
Nombre de piquage sanitaire 30 m³/h : 2

DESCRIPTION TECHNIQUE

Type de produit : Groupe de ventilation simple flux, auto-réglable, pour l'habitat individuel

<i>Tension</i>	<i>Fréquence</i>	<i>Intensité</i>	<i>Puissance max. /pondérée</i>	<i>Condensateur</i>
230 V	50 Hz	- A	- / 35 W-Th-C	2 µF / 3,8 µF

ACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Allure	<i>Débits d'air extrait (m³/h)</i>				
	Bouche cuisine	Bouche sanitaire 15 m ³ /h		Bouche sanitaire 30 m ³ /h	
		N°1	N°2	N°1	N°2
Petite Vitesse	43 à 60	13 à 20	13 à 20	26 à 40	26 à 40
Grande Vitesse	≥ 131	14,5 à 21,5	14,5 à 21,5	29 à 43	29 à 43

Puissance électrique consommée : 35 W-Th-C

Niveau de puissance acoustique en petite vitesse à la bouche cuisine : 37 dB(A)

Date de fin de validité : 30/05/2016

Fin de liste